



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ № 54
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

08 апреля 2015 г.

г. Гусев
(место вынесения)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах Голубом Павлом Васильевичем

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении предоставленных документов:

Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 (сокращенное наименование – МОУ СОШ № 3) место нахождения: Калининградская область, г. Гусев, ул. Советская, 25; место фактического осуществления деятельности: Калининградская область, г. Гусев, ул. Советская, 25; Гусевский район, пос. Михайлово, ул. Центральная, 39; ИНН 3902004111; ОГРН 1023900550662, дата регистрации 06.01.1994 г.; рассмотренные документы: акт № 153 от 08.04.2015 г., акты осмотра № 1 принадлежащих юридическому лицу территорий и находящихся там вещей и документов от 13.03.2015 г., от 18.03.2015 г., при проведении планового выездного контрольно-надзорного мероприятия по распоряжению Управления Роспотребнадзора по Калининградской области № 153 от 20.02.2015г.;

(1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица единичного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес; перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

(нужное подчеркнуть):

В ходе плановой выездной проверки 13 марта 2015 г. в период с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. проведен осмотр территории, документов, помещений муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 (сокращенное наименование – МОУ СОШ № 3) расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Советская, д. 25, в присутствии и.о. директора МОУ СОШ № 3 Цюра Оксаны Викторовны, что подтверждается актом осмотра № 1 от 13.03.2015 г.

При осмотре установлено, что и.о. директора МОУ СОШ № 3 нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей, к техническим, и иным средствам воспитания и обучения, а именно:

- п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: имеются дефекты на потолках в коридоре около кабинета № 107 (трещины); имеются дефекты на стенах в кабинете № 110 (сколы облицовочного материала), в коридоре около кабинета № 107 (трещина), в кабинете № 102 (отслойка облицовочного материала), в кабинете № 207 (сколы облицовочного материала), в спортивном зале на 2 этаже (сколы и отслойка облицовочного материала), что

препятствует проведению уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

- п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: полы имеют дефекты в кабинетах № 110, № 108, № 102, в актовом зале, в спортивном зале на 2 этаже плитуса местами неплотно прилегают к стенам, местами оторваны);

- п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно, в кабинетах № 213, № 207, № 204 в наличии перегоревшие люминесцентные лампы, отсутствует договор со специализированной организацией на утилизацию люминесцентных ламп;

- п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно уровни искусственной освещенности, измеренные в помещениях (кабинет информатики № 206, кабинет № 222), не соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протокол измерений искусственной освещенности № 285-319 от 11.03.2015 г.);

В ходе плановой выездной проверки 18 марта 2015 г. в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. проведен осмотр территории, документов, помещений филиала муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 «средняя общеобразовательная школа в п. Михайлово» (сокращенное наименование – филиал МОУ СОШ № 3 «СОШ в п. Михайлово») расположенного по адресу: Калининградская область, Гусевский район, пос. Михайлово, ул. Центральная, д. 39, в присутствии директора филиала МОУ СОШ № 3 «СОШ в п. Михайлово» Смысловой Виктории Анатольевны, что подтверждается актом осмотра № 1 от 18.03.2015 г.

При осмотре установлено, что директором филиала МОУ СОШ № 3 «СОШ в п. Михайлово» нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей, к техническим, и иным средствам воспитания и обучения, а именно:

- п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: на территории хозяйственной зоны не оборудована площадка (водонепроницаемое твердое покрытие), на которой установлены мусоросборники (контейнеры), а именно контейнеры установлены на земле;

- п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: кабинеты начальных классов не оборудованы умывальными раковинами;

- п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: имеются дефекты на потолках в кабинетах 1, 2, 3, 4 классов, в кабинете биологии, химии/физики, математики, русского языка/литературы, немецкого языка, истории, музыки, спортивного зала (отслойка облицовочного материала, трещины, деформации, шероховатости); имеются дефекты на стенах спортивного зала (трещины, деформации, отслойка облицовочного материала), что препятствует проведению уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

- п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: полы имеют дефекты в кабинетах 1, 2, 3, 4 классов, в кабинете биологии, химии/физики, математики, русского языка/литературы, немецкого языка, истории, музыки, спортивного зала (щели, шероховатости, отслойка краски, деформации, трещины);

- п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно, в кабинете информатики в наличии перегоревшие люминесцентные лампы;

- п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно не обеспечен контроль за своевременной иммунизацией в соответствии с национальным календарем профилактических прививок: (Журавлева В.В., Кржесинская Н.С. – отсутствуют сведения о

третьей вакцинации против вирусного гепатита «В», Рубченко А.Ф. – отсутствует сведения о вакцинации против вирусного гепатита «В» в личных медицинских книжках).

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст. 11, ч. 1 ст. 44, ч. 1 ст. 50, ст. 51 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

предписываю:

Муниципальному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 3 (сокращенное наименование – МОУ СОШ № 3), место нахождения: Калининградская область, г. Гусев, ул. Советская, 25; место фактического осуществления деятельности: Калининградская область, г. Гусев, ул. Советская, 25; Гусевский район, пос. Михайлово, ул. Центральная, 39; ИНН 3902004111; ОГРН 1023900550662, дата регистрации 06.01.1994 г.

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единичного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушение:

1. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: устранить дефекты на потолках в коридоре около кабинета № 107 (трещины), дефекты на стенах в кабинете № 110 (сколы облицовочного материала), в коридоре около кабинета № 107 (трещина), в кабинете № 102 (отслойка облицовочного материала), в кабинете № 207 (сколы облицовочного материала), в спортивном зале на 2 этаже (сколы и отслойка облицовочного материала) (по адресу: г. Гусев, ул. Советская, 25); устранить дефекты на потолках в кабинетах 1, 2, 3, 4 классов, в кабинете биологии, химии/физики, математики, русского языка/литературы, немецкого языка, истории, музыки, спортивного зала (отслойка облицовочного материала, трещины, деформации, шероховатости), дефекты на стенах спортивного зала (трещины, деформации, отслойка облицовочного материала) (по адресу Гусевский район, пос. Михайлово, ул. Центральная, 39).

Срок: до 31.08.2015 г.

(требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства)

2. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: устранить дефекты пола в кабинетах № 110, № 108, № 102, в актовом зале, в спортивном зале на 2 этаже плитуса местами неплотно прилегают к стенам, местами оторваны) (по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская, 10); устранить дефекты пола в кабинетах 1, 2, 3, 4 классов, в кабинете биологии, химии/физики, математики, русского языка/литературы, немецкого языка, истории, музыки, спортивного зала (щели, шероховатости, отслойка краски, деформации, трещины) (по адресу Гусевский район, пос. Михайлово, ул. Центральная, 39).

Срок: до 31.08.2015 г.

(требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства)

3. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: обеспечить наличие умывальных раковин во всех кабинетах начальных классов

(по адресу: Гусевский район, пос. Михайлово, ул. Центральная, 39).

Срок: до 31.08.2015 г.

(требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства)

4. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: оборудовать площадку для мусорных контейнеров с водонепроницаемым твердым покрытием), (по адресу: Гусевский район, пос. Михайлово, ул. Центральная, 39).

Срок: до 12.05.2015 г.

(требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства)

5. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: обеспечить замену и утилизацию перегоревших люминесцентных ламп в установленном законом порядке в кабинетах № 213, № 207, № 204 (по адресу: г. Гусев, ул. Советская, 25); в кабинете информатики (по адресу Гусевский район, пос. Михайлово, ул. Центральная, 39).

Срок: до 12.05.2015 г.

(требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства)

6. ст. 35, 36 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: обеспечить своевременную иммунизацию в соответствии с национальным календарем профилактических прививок работников (Журавлева В.В., Кржесинская Н.С. – отсутствуют сведения о третьей вакцинации против вирусного гепатита «В», Рубченко А.Ф. – отсутствует сведения о вакцинации против вирусного гепатита «В» в личных медицинских книжках).

Срок: до 12.05.2015 г.

(требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства)

7. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: обеспечить соответствующие гигиеническим нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» уровни искусственной освещенности в помещениях кабинетов информатики № 206, в кабинете № 222, (по адресу: г. Гусев, ул. Советская, 25).

Срок: до 31.08.2015 г.

(требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства)

8. В 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующей документированной информации:
- заверенных надлежащим образом копий: документов, фотоматериалов, протоколов лабораторных исследований, документированной информации и др. материалы, подтверждающие выполнение указанных в настоящем предписании работ

(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах по адресу: Калининградская

область, г. Гусев, ул. Ломоносова, д. 15 и продублировать по факсу тел.: 8 (40143) 3-27-66.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Минздравсоцразвития РФ от 18.11.2011 N 1372н "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 3 февраля 2012 г. N 23120) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

- 1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- 2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Начальник территориального
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области в
Гусевском, Краснознаменском
и Нестеровском районах

(должность лица, уполномоченного осуществлять
функции государственного
госсанэпиднадзор)



(подпись)

Голуб Павел Васильевич

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил « 8 » августа 2015 года:

И.О. Давыдова

(законный представитель юр. лица; ИП)

(подпись)

О.В. Цурко

(фамилия, имя, отчество)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

238050, Калининградская область,
г. Гусев, ул. Советская, 25
тел. (40143) 3- 85- 00, факс (40143) 3-80-00
E-mail: gusev-shkola3@mail.ru
ОКПО 35403042 ОГРН 1023900550662
ИНН/КПП 3902004111/390201001
чек. № 898 от 14.05.2015г.

Начальнику территориального
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области
в Гусевском, Краснознаменском
и Нестеровском районах
Голуб П.В.

Уважаемый Павел Васильевич!

Информирую Вас, что недостатки выявленные в ходе проверки в марте-апреле 2015 года, предписание №54 от 8 апреля 2015 года, а именно:

- В кабинетах №№ 204,207,213 в наличии перегоревшие люминесцентные лампы, отсутствует договор со специализированной организацией на утилизацию люминесцентных ламп. – **УСТРАНЕНО** (договор №51/2015 от 14.04.2015г.)

- Уровни искусственной освещенности, измеренные в помещениях №№ 206, 222 не соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. – **УСТРАНЕНО** (прилагается фото)

- Имеются дефекты на потолках и коридоре около кабинета №107(трещины), имеются дефекты на стенах в кабинете №110 (сколы облицовочного материала), в кабинете №102 (сколы облицовочного материала), в кабинете №207 (сколы облицовочного материала), в спортивном зале на 2-м этаже (сколы и отслойка облицовочного материала) – **(включено в план ремонта на летний подготовительный период)**

- Полы имеют дефекты в кабинетах №№ 102,108,110, в актовом зале, в спортивном зале на 2-м этаже плинтус местами неплотно прилегает к стенам, местами оторван - **(включено в план ремонта на летний подготовительный период)**

И.о.директора МОУ СОШ № 3



О.В. Цюра


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИЛИАЛ МОУ СОШ №3 г. ГУСЕВА
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА в п. МИХАЙЛОВО

238043, Россия, Калининградская обл., Гусевский р-н, п. Михайлово, ул. Центральная, 39
тел:8 (401-43) 9-77-04, факс: 8 (401-43) 9-77-04 E-mail: mihailovoschool@yandex.ru


Иск. № 302
от 13.05.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

 В.А. Смыслова

13 апреля 2015 года



План
устранения нарушений по предписанию № 54
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области
в Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах

№	Нарушение	Срок устранения
1	В учебных кабинетах и спортивном зале имеются дефекты на потолках (отслойка облицовочного материала, трещины, деформации, шероховатости); полы имеют дефекты (цели, шероховатости, отслойка краски, деформации, трещины).	До 31 августа 2015 года, по мере поступления финансирования
2	На территории хозяйственной зоны не оборудована площадка (водонепроницаемое твердое покрытие), на которой установлены мусоросборники.	28 апреля 2015 года
3	В кабинете информатики в наличии перегоревшие люминесцентные лампы.	по мере поступления финансирования
4	Отсутствуют сведения о третьей вакцинации против вирусного гепатита «В» (Журавлёва В.В., Кржесинская Н.С.), отсутствует сведение о вакцинации против вирусного гепатита «В» в личной медицинской книжке (Рубченко А.Ф.).	Частично устранено; По мере поступления срока вакцинации
5	В кабинетах начальных классов отсутствуют умывальные раковины.	По мере поступления финансирования

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИЛИАЛ МОУ СОШ №3 г. ГУСЕВА
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА в п. МИХАЙЛОВО**

238043, Россия, Калининградская обл., Гусевский р-н, п. Михайлово, ул. Центральная, 39
тел: 8 (401-43) 9-77-04, факс: 8 (401-43) 9-77-04 E-mail: mihailovoschool@yandex.ru

*Прек. № 303
от 13.05.2015г.*

**И.о. директора МОУ СОШ № 3
Цюра О.В.**

**Информация
по устранению нарушений по предписанию № 54 от 8 апреля 2015 года
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области
в Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах**

№	Нарушение	Информация по устранению	Ответственные
1	В учебных кабинетах и спортивном зале имеются дефекты на потолках (отслойка облицовочного материала, трещины, деформации, шероховатости); полы имеют дефекты (щели, шероховатости, отслойка краски, деформации, трещины).	До 31 августа 2015 В летний период в учебных кабинетах пройдёт косметический ремонт силами учреждения В настоящее время готовится документация на проведения аукциона на капитальный ремонт помещения спортивного зала. Сумма 3664778 руб.	Смылова В.А., директор Пугаева В.Н., и.о. завхоза
2	На территории хозяйственной зоны не оборудована площадка (водонепроницаемое твердое покрытие), на которой установлены мусоросборники.	Устранено 28 апреля 2015 года, фото прилагается	Смылова В.А., директор Пугаева В.Н., и.о. завхоза
3	В кабинете информатики в наличии перегоревшие люминесцентные лампы.	Лампы были заменены, однако снова не работают, так как надо менять непосредственно светильник. Будет устранено по мере поступления финансирования	Смылова В.А., директор Пугаева В.Н., и.о. завхоза
4	Отсутствуют сведения о третьей вакцинации против вирусного гепатита «В» (Журавлёва В.В., Кржесинская Н.С.), отсутствует сведения о вакцинации против вирусного гепатита «В» в личной медицинской книжке (Рубченко А.Ф.).	У Журавлёвой В.В., Кржесинской Н.С. был медотвод от третьей прививки по состоянию здоровья. Журавлёва В.В. третью прививку уже сделала (копия медкнижки прилагается), у Кржесинской Н.С. третья	Смылова В.А., директор

		<p>прививка запланирована на 4 июня 2015 года. Рубченко А.Ф. был принят на работу 1 сентября 2014 года после того, как прошёл комплексный медицинский осмотр и получил допуск к работе в общеобразовательном учреждении.</p> <p>Специалистами Гусевской ЦРБ Рубченко А.Ф. не был предупрежден о том, что ему необходимо сделать данную вакцинацию. В настоящее время Рубченко А.Ф. сделаны 2 прививки, третья запланирована через 6 месяцев.</p>	
5	<p>В кабинетах начальных классов отсутствуют умывальные раковины.</p>	<p>По мере поступления финансирования. Смета находится на проверке в РЦЦС г. Калининграда</p> <p>Срок в предписании – 31.08.2015 г.</p>	<p>Смылова В.А., директор Пугаева В.Н., и.о. завхоза</p>
6	<p>В учебных кабинетах полы имеют дефекты (щели, шероховатости, отслойка краски, деформации, трещины).</p>	<p>По мере поступления финансирования. Смета находится на проверке в РЦЦС г. Калининграда</p> <p>Срок в предписании – 31.08.2015 г.</p>	<p>Смылова В.А., директор Пугаева В.Н., и.о. завхоза</p>

Директор филиала



В.А. Смылова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

238050, Калининградская область,
г. Гусев, ул. Советская, 25
тел. (40143) 3- 85- 00, факс (40143) 3-80-00
E-mail: gusev-shkola3@mail.ru
ОКПО 35403042 ОГРН 1023900550662
ИНН/КПП 3902004111/390201001

УСР. № 304
от 13.05.2015г.

Начальнику территориального
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области
в Гусевском, Краснознаменском
и Нестеровском районах
Голуб П.В.


Уважаемый Павел Васильевич!

Информирую Вас, что недостатки выявленные в ходе проверки в марте-апреле 2015 года, предписание №54 от 8 апреля 2015 года, а именно:

- п 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: имеются дефекты на потолках в коридоре около кабинета № 107 (трещины); имеются дефекты на стенах в кабинете № 110 (сколы облицовочного материала), в коридоре около кабинета № 107 (трещина), в кабинете № 102 (отслоение облицовочного материала), в кабинете № 207 (сколы облицовочного материала), в спортивном зале на 2 этаже (сколы и отслойка облицовочного материала) - **(включено в план ремонта на летний подготовительный период)**
- п 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: полы имеют дефекты в кабинетах №110, № 108, № 102, в актовом зале, в спортивном зале на 2 этаже плинтус местами неплотно прилегают к стенам, местами оторваны - **(включено в план ремонта на летний подготовительный период)**
- п 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: в кабинетах №№ 204,207,213 в наличии перегоревшие люминесцентные лампы, **УСТРАНЕНО (прилагается фото)**; отсутствует договор со специализированной организацией на утилизацию люминесцентных ламп. – **УСТРАНЕНО** (копия договора прилагается)

- п 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: уровни искусственной освещенности, измеренные в помещениях №№ 206, 222 не соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. – **УСТРАНЕНО** (прилагается фото)

И.о.директора МОУ СОШ № 3



О.В. Цюра